

内水浸水想定区域図【想定最大規模降雨】130mm/h

1. 説明文

- ①この図は猪苗代町内において、水防法の規定により定められた想定最大規模降雨が発生した場合に、浸水が想定される範囲やその深さを表した図面です。
- ②この図は令和7年度現在の下水道整備状況を勘案して、想定最大規模降雨（1時間降雨130mm）により内水氾濫（下水道や水路などから水があふれる、もしくは、地表面を流れた雨により浸水が広がる）が発生した場合に想定される浸水状況をシミュレーションにより予測したものです。
- ③水防法第14条の2第2項の規定により定められた内水浸水想定区域は下水道計画区域（赤線）のうち、浸水が想定される区域（着色部）で示しています。
- ④実際の浸水の深さおよび範囲は、気象条件や水路・河川の状態（堆積物の有無等）などにより変化します。そのため、本図で着色していない区域においても浸水が発生する場合や、想定される浸水深と実際の浸水深が異なる場合があります。

2. 基本事項

- ①作成主体：猪苗代町
- ②公表年月日：令和8年8月12日
- ③指定の根拠法令：水防法（昭和24年法律第193号）
第14条の2第2項
- ④対象とした降雨：想定最大規模降雨（時間最大降雨130mm）
- ⑤対象とした区域：公共下水道雨水計画区域
- ⑥浸水想定手法：詳細シミュレーション手法（降雨損失、表面流出、管内水理、氾濫解析を一連で実施）
- ⑦境界条件：水害リスクを周知することが目的であるため、浸水範囲が最大になるよう外水位を設定しております。
- ⑧その他計算条件等：浸水深を算出するために用いている地盤高さは国土地理院の基盤地図情報を使用しました。

3. 問い合わせ先

猪苗代町 上下水道課 電話：0242-62-5633

